


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 02-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.724,9 m³ Måler 1: 1.724,9 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.416,8 m³ Måler 2: 1.416,8 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.197,1 kWh Udpumpet: 943,4 kWh
Total: 1,27 kWh/m³ Udpumpet: 0,55 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-02-16 00:00:06
Max. Flow: 15,01 m³/h Tidspunkt: 03-02-16 03:09:36

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-02-16 00:27:45
Max. Flow: 9,14 m³/h Tidspunkt: 01-02-16 21:32:44

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -47,79 m Lavest: -51,48 m Sænkning: 3,69 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,32 m Lavest: -53,28 m Sænkning: 4,96 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	82 Timer	1537 Timer
Boring 2:	159 Timer	2404 Timer
Pumpe 1:	416 Timer	6672 Timer
Pumpe 2:	352 Timer	6659 Timer