


# Faurbo Vandværk

## Måned rapport 12-2015



## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.836,1 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.836,1 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 1.519,0 m<sup>3</sup> Måler 2: 1.519,0 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 2.158,9 kWh Udpumpet: 1.066,0 kWh  
Total: 1,18 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,58 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-12-15 00:06:58  
Max. Flow: 14,98 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 08-12-15 03:09:49

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-12-15 00:00:00  
Max. Flow: 7,80 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 31-12-15 16:08:58

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,16 m Lavest: -51,90 m Sænkning: 3,74 m  
Boring 2 niveau: Højest: -48,72 m Lavest: -53,71 m Sænkning: 4,99 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5  
Filter 2: Antal skyl: 5

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	95 Timer	1366 Timer
Boring 2:	150 Timer	2089 Timer
Pumpe 1:	431 Timer	5851 Timer
Pumpe 2:	404 Timer	5887 Timer