


Faurbo Vandværk

Måned rapport 10-2014



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 631,8 m³ Måler 1: 631,8 m³

Indvundet vandmængde: Total: 968,6 m³ Måler 2: 968,6 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.223,6 kWh Udpumpet: 654,2 kWh

Total: 1,94 kWh/m³ Udpumpet: 1,04 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-01-70 00:00:00

Max. Flow: 9,25 m³/h Tidspunkt: 20-10-14 13:53:26

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-01-70 00:00:00

Max. Flow: 12,58 m³/h Tidspunkt: 20-10-14 13:34:11

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: 0,00 m Lavest: -56,02 m Sænkning: 56,02 m

Boring 2 niveau: Højest: 0,00 m Lavest: -56,18 m Sænkning: 56,18 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 1

Filter 2: Antal skyl: 1

Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1: 57 Timer 57 Timer

Boring 2: 77 Timer 77 Timer

Pumpe 1: 228 Timer 228 Timer

Pumpe 2: 223 Timer 223 Timer