


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 05-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.525,8 m³ Måler 1: 2.525,8 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.046,6 m³ Måler 2: 2.046,6 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.504,1 kWh Udpumpet: 925,4 kWh
Total: 0,99 kWh/m³ Udpumpet: 0,37 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-05-16 00:00:09
Max. Flow: 14,15 m³/h Tidspunkt: 01-05-16 03:09:54

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-05-16 00:00:00
Max. Flow: 9,26 m³/h Tidspunkt: 07-05-16 08:55:04

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -47,85 m Lavest: -51,29 m Sænkning: 3,43 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,40 m Lavest: -53,04 m Sænkning: 4,64 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 7
Filter 2: Antal skyl: 6

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	124 Timer	1859 Timer
Boring 2:	243 Timer	2987 Timer
Pumpe 1:	374 Timer	7751 Timer
Pumpe 2:	357 Timer	7734 Timer