


Faurbo Vandværk

Månedssrapport 05-2015



Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total:	1.676,9 m ³	Måler 1:	1.676,9 m ³
Indvundet vandmængde:	Total:	1.481,8 m ³	Måler 2:	1.481,8 m ³

Forbrug

Elforbrug:	Total:	1.915,7 kWh	Udpumpet:	953,7 kWh
	Total:	1,14 kWh/m ³	Udpumpet:	0,57 kWh/m ³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-05-15 00:00:04
Max. Flow:	15,71 m ³ /h	Tidspunkt: 16-05-15 03:24:16

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m ³ /h	Tidspunkt: 01-05-15 00:00:00
Max. Flow:	11,20 m ³ /h	Tidspunkt: 15-05-15 18:27:38

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	-47,99 m	Lavest:	-51,85 m	Sænkning:	3,86 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-48,54 m	Lavest:	-53,45 m	Sænkning:	4,90 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	5
Filter 2:	Antal skyl:	5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	93 Timer	675 Timer
Boring 2:	120 Timer	993 Timer
Pumpe 1:	434 Timer	2912 Timer
Pumpe 2:	381 Timer	2878 Timer