


# Faurbo Vandværk

## Månedssrapport 12-2014



## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.075,1 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.075,1 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 1.625,8 m<sup>3</sup> Måler 2: 1.625,8 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 2.204,8 kWh Udpumpet: 3.066,9 kWh  
 Total: 2,05 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 2,85 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-12-14 00:00:00  
 Max. Flow: 8,42 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 08-12-14 03:10:47

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-12-14 00:05:37  
 Max. Flow: 8,73 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 07-12-14 13:06:20

## Niveauer i boreriger:

Boring 1 niveau: Højest: -49,05 m Lavest: -53,07 m Sænkning: 4,02 m  
 Boring 2 niveau: Højest: -49,46 m Lavest: -54,80 m Sænkning: 5,34 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 3  
 Filter 2: Antal skyl: 2

### Periode:

## Drifttimer:

### Total:

Boring 1: 90 Timer 236 Timer  
 Boring 2: 141 Timer 352 Timer  
 Pumpe 1: 386 Timer 1002 Timer  
 Pumpe 2: 401 Timer 1004 Timer