

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Maj 2018

Faurbo Vandværk

1/2



## MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	1443,00 m <sup>3</sup>
Indvinding	1443,00 m <sup>3</sup>
TOTAL UDPUMPET	1410,50 m <sup>3</sup>
Udpumpning	1410,50 m <sup>3</sup>

## ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1416 kWh
Delproces / udpumpning	501 kWh



## NATFORBRUG

Gennemsnitligt vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



## FILTRE

Filter 1	3 skyl
Filter 2	3 skyl
Filter 3	7 skyl
Filter 4	7 skyl

## DRIFTTIMER



BORINGER	
1	85 timer
2	95 timer
PUMPER	
1	173 timer
2	187 timer
FILTERMOTOR	
1	175 timer
2	0 timer



Blue Control®  
BC7000

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Maj 2018

Faurbo Vandværk


2/2



## NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-48,79 m	-53,49 m	4,70 m	1443,00 m <sup>3</sup>
2	-49,11 m	-52,99 m	3,88 m	0,00 m <sup>3</sup>

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®  
BC7000