


# Faurbo Vandværk

## Månedsrapport 01-2017



## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.895,1 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.895,1 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 1.505,0 m<sup>3</sup> Måler 2: 1.505,0 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: -44.866,2 kWh Udpumpet: 815,5 kWh  
Total: -23,67 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,43 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 02-01-17 08:30:24  
Max. Flow: 16,36 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 07-01-17 16:02:13

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 02-01-17 02:11:25  
Max. Flow: 7,21 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 13-01-17 13:52:04

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: 0,00 m Lavest: -51,54 m Sænkning: 51,54m  
Boring 2 niveau: Højest: 0,00 m Lavest: -53,02 m Sænkning: 53,02m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 6  
Filter 2: Antal skyl: 5

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	106 Timer	2746 Timer
Boring 2:	211 Timer	4792 Timer
Pumpe 1:	362 Timer	10651 Timer
Pumpe 2:	374 Timer	10652 Timer