


# Faurbo Vandværk

## Årsrapport 2014



## Mængder

Udpumpet vandmængde:      Total:      6,5 m<sup>3</sup>      Måler 1:      2.755,4 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde:      Total:      4.191,4 m<sup>3</sup>      Måler 2:      4.191,4 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug:      Total:      5.479,0 kWh      Udpumpet:      4.734,8 kWh

Total:      837,45 kWh/m<sup>3</sup>      Udpumpet:      723,70 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:      0,00 m<sup>3</sup>/h      Tidspunkt: 14-10-14 00:00:00  
 Max. Flow:      9,25 m<sup>3</sup>/h      Tidspunkt: 20-10-14 13:53:26

### Flow måler 2:

Min. Flow:      0,00 m<sup>3</sup>/h      Tidspunkt: 14-10-14 00:00:00  
 Max. Flow:      12,58 m<sup>3</sup>/h      Tidspunkt: 20-10-14 13:34:11

## Niveauer i boreriger:

Boring 1 niveau:      Højest:      -48,37 m      Lavest:      -56,02 m      Sænkning:      7,65 m  
 Boring 2 niveau:      Højest:      -48,67 m      Lavest:      -56,18 m      Sænkning:      7,51 m

## Filter:

Filter 1:      Antal skyl:      7  
 Filter 2:      Antal skyl:      6

## Periode:

## Drifttimer:

## Total:

Boring 1:      235 Timer      236 Timer  
 Boring 2:      352 Timer      352 Timer  
 Pumpe 1:      1002 Timer      1002 Timer  
 Pumpe 2:      998 Timer      1004 Timer