


# Faurbo Vandværk

## Måned rapport 03-2017



## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.819,0 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.819,0 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 1.508,1 m<sup>3</sup> Måler 2: 1.508,1 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: -2.072,8 kWh Udpumpet: 798,2 kWh  
Total: -1,14 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,44 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-03-17 00:00:05  
Max. Flow: 11,32 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 06-03-17 13:12:51

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-03-17 00:00:00  
Max. Flow: 24,27 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 27-03-17 14:14:50

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: 0,00 m Lavest: -51,35 m Sænkning: 51,35m  
Boring 2 niveau: Højest: 0,00 m Lavest: -52,77 m Sænkning: 52,77m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5  
Filter 2: Antal skyl: 5

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	106 Timer	2939 Timer
Boring 2:	225 Timer	5191 Timer
Pumpe 1:	369 Timer	11344 Timer
Pumpe 2:	355 Timer	11332 Timer