


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 01-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.795,3 m³ Måler 1: 1.795,3 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.492,8 m³ Måler 2: 1.492,8 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.345,9 kWh Udpumpet: 1.040,0 kWh
Total: 1,31 kWh/m³ Udpumpet: 0,58 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-01-16 00:00:07
Max. Flow: 14,80 m³/h Tidspunkt: 23-01-16 03:09:38

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-01-16 00:00:00
Max. Flow: 9,14 m³/h Tidspunkt: 26-01-16 08:01:54

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -47,92 m Lavest: -51,55 m Sænkning: 3,63 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,48 m Lavest: -53,35 m Sænkning: 4,87 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	89 Timer	1455 Timer
Boring 2:	156 Timer	2245 Timer
Pumpe 1:	405 Timer	6256 Timer
Pumpe 2:	420 Timer	6307 Timer