


# Faurbo Vandværk

## Månedsrapport 02-2017



## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.546,5 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.546,5 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 1.226,1 m<sup>3</sup> Måler 2: 1.226,1 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 2.100,7 kWh Udpumpet: 701,8 kWh  
Total: 1,36 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,45 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-02-17 00:00:06  
Max. Flow: 14,97 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 09-02-17 13:41:03

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-02-17 00:00:00  
Max. Flow: 7,15 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 03-02-17 07:41:02

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,17 m Lavest: -51,50 m Sænkning: 3,33 m  
Boring 2 niveau: Højest: -48,73 m Lavest: -53,00 m Sænkning: 4,28 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 4  
Filter 2: Antal skyl: 4

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	87 Timer	2833 Timer
Boring 2:	174 Timer	4966 Timer
Pumpe 1:	324 Timer	10975 Timer
Pumpe 2:	325 Timer	10977 Timer