




Faurbo Vandværk

Månedssrapport 02-2015



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 902,2 m³ Måler 1: 902,2 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.354,4 m³ Måler 2: 1.354,4 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.866,6 kWh Udpumpet: 944,8 kWh

Total: 2,07 kWh/m³ Udpumpet: 1,05 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-02-15 00:00:38
 Max. Flow: 8,40 m³/h Tidspunkt: 06-02-15 03:25:21

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-02-15 00:00:00
 Max. Flow: 11,25 m³/h Tidspunkt: 07-02-15 19:54:54

Niveauer i boreriger:

Boring 1 niveau: Højest: 48,02 m Lavest: 57,00 m Sænkning: 8,98 m
 Boring 2 niveau: Højest: 48,56 m Lavest: 57,00 m Sænkning: 8,44 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 3
 Filter 2: Antal skyl: 2

Drifttimer: Periode: Total:

Boring 1:	80 Timer	405 Timer
Boring 2:	118 Timer	607 Timer
	0 Timer	1 Timer
Pumpe 1:	347 Timer	1743 Timer
Pumpe 2:	355 Timer	1747 Timer