


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 07-2017



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.102,8 m³ Måler 1: 2.102,8 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.158,4 m³ Måler 2: 2.158,4 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.250,9 kWh Udpumpet: 853,0 kWh
Total: 1,07 kWh/m³ Udpumpet: 0,41 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-07-17 00:00:09
Max. Flow: 15,96 m³/h Tidspunkt: 11-07-17 14:20:43

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-07-17 00:00:00
Max. Flow: 15,38 m³/h Tidspunkt: 05-07-17 15:28:33

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,50 m Lavest: -52,78 m Sænkning: 4,28 m
Boring 2 niveau: Højest: -49,06 m Lavest: -54,15 m Sænkning: 5,09 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 7
Filter 3: Antal skyl: 9
Filter 4: Antal skyl: 9

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	101 Timer	3416 Timer
Boring 2:	166 Timer	5996 Timer
Pumpe 1:	368 Timer	12747 Timer
Pumpe 2:	352 Timer	12739 Timer