


Faurbo Vandværk

Årsrapport 2015



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 19.735,6 m³ Måler 1: 19.735,6 m³

Indvundet vandmængde: Total: 19.045,2 m³ Måler 2: 19.045,2 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 13.540,6 kWh Udpumpet: 12.541,3 kWh
Total: 0,69 kWh/m³ Udpumpet: 0,64 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 02-01-15 00:00:00
Max. Flow: 15,71 m³/h Tidspunkt: 16-05-15 03:24:16

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-01-15 00:00:00
Max. Flow: 13,20 m³/h Tidspunkt: 08-04-15 13:30:27

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: 0,00 m Lavest: -57,00 m Sænkning: 57,00m
Boring 2 niveau: Højest: 0,00 m Lavest: -57,00 m Sænkning: 57,00m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 51
Filter 2: Antal skyl: 52

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	1131 Timer	1366 Timer
Boring 2:	1737 Timer	2089 Timer
Pumpe 1:	4849 Timer	5851 Timer
Pumpe 2:	4889 Timer	5887 Timer