

DATO
14. september 2017**MØDEDATO**

14. september 2017

MØDEREFERAT ANGÅENDE

Fornyelse af Faurbo Vandværks indvindingstilladelse

DELTAGERE

Erik Buller Larsen, LNJN & IKHA

REFERENT

IKHA

Der blev den 14-09-2017 afholdt møde på Faurbo Vandværk, hvor udkastet til den fornyede vandindvindingstilladelse blev gennemgået. Følgende blev diskuteret:

- Erik Buller Larsen (**EL**) gør opmærksom på, at da boringerne blev renoveret skete der også en ændring af målepunktet, som GEUS nok ikke har registreret. Kalundborg Kommune (**KK**) ser meget gerne at det nye målepunkt bliver registreret.
- EL spørger om vi kræver at han anlægger hegn, der markerer 10 m fredningsbæltet for DGU 197. 266, der er beskrevet i vilkår 6. KK vurderer at nuværende indhegning er tilstrækkelig.
- EL spørger om han skal tilsende en kopi af vandværkets aftale med laboratoriet til kommunen, som der står forskrevet i vilkår 9. KK mener ikke det er nødvendig, da kontrolprogrammet er fulgt de sidste mange år.
- KK opfordre til, at der ved næste større analyse og analyseres for chloridazon og dets nedbrydningsprodukter.
- KK oplyser EL om de nye parametre der nu skal indgå i boringskontrollen, der er nedskrevet i vilkår 9.
- KK sætter vilkår om, at der skal opføres en bundfældningstank senest september 2019.
- KK spørger ind til det forventelige fremtidige vandforbrug. KL oplyser at det svært at forudsige, da det afhænger af de omkringliggende landbrug.
- KL mener at tabet på ledningsnet er minimalt.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Ida Kolind-Hansen
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 52 18

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg