


Faurbo Vandværk

Årsrapport 2016



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 24,0 m³ Måler 1: 24,0 m³

Indvundet vandmængde: Total: 19,6 m³ Måler 2: 19,6 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 26,0 kWh Udpumpet: 8,8 kWh
Total: 1,09 kWh/m³ Udpumpet: 0,37 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 03-01-16 00:00:15
Max. Flow: 18,97 m³/h Tidspunkt: 29-03-16 15:08:56

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-01-16 00:00:00
Max. Flow: 62,18 m³/h Tidspunkt: 16-06-16 14:12:03

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -47,73 m Lavest: -51,88 m Sænkning: 4,15 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,29 m Lavest: -53,49 m Sænkning: 5,20 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 0
Filter 2: Antal skyl: 0

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	0 Timer	2640 Timer
Boring 2:	4 Timer	4581 Timer
Pumpe 1:	0 Timer	10289 Timer
Pumpe 2:	7 Timer	10278 Timer