


# Faurbo Vandværk

## Månedsrapport 11-2016



## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.908,6 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.908,6 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 1.528,5 m<sup>3</sup> Måler 2: 1.528,5 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 2.233,4 kWh Udpumpet: 804,5 kWh  
Total: 1,17 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,42 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-11-16 00:00:07  
Max. Flow: 11,64 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 19-11-16 10:27:01

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-11-16 00:00:00  
Max. Flow: 7,58 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 18-11-16 13:29:37

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,34 m Lavest: -51,65 m Sænkning: 3,31 m  
Boring 2 niveau: Højest: -48,90 m Lavest: -53,22 m Sænkning: 4,33 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5  
Filter 2: Antal skyl: 5

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	98 Timer	2539 Timer
Boring 2:	211 Timer	4368 Timer
Pumpe 1:	360 Timer	9926 Timer
Pumpe 2:	360 Timer	9909 Timer