


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 10-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.193,4 m³ Måler 1: 2.193,4 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.753,8 m³ Måler 2: 1.753,8 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.411,8 kWh Udpumpet: 873,7 kWh
Total: 1,10 kWh/m³ Udpumpet: 0,40 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-10-16 00:00:08
Max. Flow: 14,66 m³/h Tidspunkt: 21-10-16 13:30:12

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-10-16 00:38:56
Max. Flow: 7,80 m³/h Tidspunkt: 26-10-16 12:30:42

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,43 m Lavest: -51,88 m Sænkning: 3,46 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,98 m Lavest: -53,49 m Sænkning: 4,52 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 6
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	128 Timer	2441 Timer
Boring 2:	217 Timer	4157 Timer
Pumpe 1:	380 Timer	9566 Timer
Pumpe 2:	364 Timer	9549 Timer