


Faurbo Vandværk

Måned rapport 06-2015



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.020,4 m³ Måler 1: 2.020,4 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.773,1 m³ Måler 2: 1.773,1 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.209,3 kWh Udpumpet: 1.025,5 kWh
Total: 1,09 kWh/m³ Udpumpet: 0,51 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-15 00:00:09
Max. Flow: 15,10 m³/h Tidspunkt: 09-06-15 03:09:52

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-15 00:00:00
Max. Flow: 11,04 m³/h Tidspunkt: 12-06-15 11:06:23

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,11 m Lavest: -51,94 m Sænkning: 3,84 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,67 m Lavest: -53,57 m Sænkning: 4,90 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	102 Timer	777 Timer
Boring 2:	160 Timer	1153 Timer
Pumpe 1:	433 Timer	3345 Timer
Pumpe 2:	377 Timer	3255 Timer