


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 04-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.949,6 m³ Måler 1: 1.949,6 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.589,2 m³ Måler 2: 1.589,2 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.111,1 kWh Udpumpet: 805,8 kWh
Total: 1,08 kWh/m³ Udpumpet: 0,41 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-04-16 00:00:18
Max. Flow: 18,78 m³/h Tidspunkt: 14-04-16 15:22:05

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-04-16 00:00:00
Max. Flow: 9,07 m³/h Tidspunkt: 14-04-16 21:50:37

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -47,76 m Lavest: -51,26 m Sænkning: 3,50 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,32 m Lavest: -53,07 m Sænkning: 4,75 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 4
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	101 Timer	1735 Timer
Boring 2:	171 Timer	2744 Timer
Pumpe 1:	352 Timer	7377 Timer
Pumpe 2:	351 Timer	7377 Timer