

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Januar 2023

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDER

| | |
|------------------|------------------------|
| TOTAL INDVUNDET | 2070,79 m ³ |
| Boring 1 | 1053,50 m ³ |
| Boring 2 | 1017,29 m ³ |
| TOTAL UDPUMPET | 2036,54 m ³ |
| Udpumpning | 2036,54 m ³ |
| TOTAL SKYLLEVAND | 5,34 m ³ |
| Skyllevand | 5,34 m ³ |

ELFORBRUG




| | |
|------------------------|----------|
| ELFORBRUG | |
| Samlet proces | 2100 kWh |
| Delproces / udpumpning | 817 kWh |



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

| | |
|----------|--------|
| Filter 1 | 4 skyl |
| Filter 2 | 4 skyl |
| Filter 3 | 8 skyl |
| Filter 4 | 8 skyl |

DRIFTTIMER



| | |
|-------------|-----------|
| BORINGER | |
| 1 | 131 timer |
| 2 | 125 timer |
| PUMPER | |
| 1 | 364 timer |
| 2 | 380 timer |
| FILTERMOTOR | |
| 1 | 256 timer |
| 2 | 1 timer |



Blue Control®
BC7000



NIVEAUER I BORINGER

| BORING | HØJEST | LAVEST | SÆNKNING | MÆNGDE |
|--------|----------|----------|----------|------------------------|
| 1 | -49,13 m | -53,78 m | 4,65 m | 1053,50 m ³ |
| 2 | -49,11 m | -53,72 m | 4,61 m | 1017,29 m ³ |

Fordeling for indvundet vand

