


# Faurbo Vandværk

## Månedsrapport 06-2016



## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.453,7 m<sup>3</sup> Måler 1: 2.453,7 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 1.975,1 m<sup>3</sup> Måler 2: 1.975,1 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug:	Total: 2.426,4 kWh	Udpumpet: 889,9 kWh
	Total: 0,99 kWh/m <sup>3</sup>	Udpumpet: 0,36 kWh/m <sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-06-16 00:05:21
Max. Flow:	16,03 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 16-06-16 14:31:35

### Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-06-16 00:00:00
Max. Flow:	62,18 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 16-06-16 14:12:03

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -48,02 m	Lavest: -51,49 m	Sænkning: 3,47 m
Boring 2 niveau:	Højest: -48,58 m	Lavest: -53,23 m	Sænkning: 4,65 m

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	6
Filter 2:	Antal skyl:	7

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	122 Timer	1981 Timer
Boring 2:	234 Timer	3221 Timer
Pumpe 1:	343 Timer	8094 Timer
Pumpe 2:	360 Timer	8094 Timer