


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 01-2018



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 24,0 m³ Måler 1: 24,0 m³

Indvundet vandmængde: Total: 19,6 m³ Måler 2: 19,6 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 26,0 kWh Udpumpet: 8,8 kWh

Total: 1,09 kWh/m³ Udpumpet: 0,37 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-12-16 00:00:07
Max. Flow: 15,97 m³/h Tidspunkt: 23-12-16 08:04:35

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-12-16 00:00:00
Max. Flow: 7,32 m³/h Tidspunkt: 10-12-16 21:38:38

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,34 m Lavest: -51,58 m Sænkning: 3,24 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,90 m Lavest: -53,10 m Sænkning: 4,19 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 0
Filter 2: Antal skyl: 0

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	0 Timer	2640 Timer
Boring 2:	4 Timer	4581 Timer
Pumpe 1:	0 Timer	10289 Timer
Pumpe 2:	7 Timer	10278 Timer