


# Faurbo Vandværk

## Måned rapport 11-2015



## Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 1.873,8 m <sup>3</sup>	Måler 1: 1.873,8 m <sup>3</sup>
Indvundet vandmængde:	Total: 1.570,8 m <sup>3</sup>	Måler 2: 1.570,8 m <sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug:	Total: 2.183,9 kWh	Udpumpet: 1.073,0 kWh
	Total: 1,17 kWh/m <sup>3</sup>	Udpumpet: 0,57 kWh/m <sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-11-15 00:00:00
Max. Flow:	14,99 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 25-11-15 03:09:51

### Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-11-15 00:26:55
Max. Flow:	7,92 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 11-11-15 08:18:40

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -48,29 m	Lavest: -52,15 m	Sænkning: 3,87 m
Boring 2 niveau:	Højest: -48,85 m	Lavest: -53,98 m	Sænkning: 5,13 m

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	5
Filter 2:	Antal skyl:	5

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	92 Timer	1271 Timer
Boring 2:	158 Timer	1939 Timer
Pumpe 1:	405 Timer	5420 Timer
Pumpe 2:	431 Timer	5483 Timer