




Faurbo Vandværk

Måned rapport 11-2014



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.048,6 m³ Måler 1: 1.048,6 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.596,9 m³ Måler 2: 1.596,9 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.050,6 kWh Udpumpet: 1.013,7 kWh
Total: 1,96 kWh/m³ Udpumpet: 0,97 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-11-14 00:29:28
Max. Flow: 8,55 m³/h Tidspunkt: 02-11-14 03:12:23

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-11-14 00:00:00
Max. Flow: 9,00 m³/h Tidspunkt: 02-11-14 14:34:22

Niveauer i borer:

Boring 1 niveau: Højest: -49,14 m Lavest: -53,14 m Sænkning: 4,00 m
Boring 2 niveau: Højest: -49,68 m Lavest: -54,88 m Sænkning: 5,19 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 3
Filter 2: Antal skyl: 3

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	88 Timer	145 Timer
Boring 2:	134 Timer	211 Timer
Pumpe 1:	388 Timer	616 Timer
Pumpe 2:	374 Timer	597 Timer