


Faurbo Vandværk

Måned rapport 03-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.889,6 m³ Måler 1: 1.889,6 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.547,5 m³ Måler 2: 1.547,5 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.156,0 kWh Udpumpet: 813,7 kWh
Total: 1,14 kWh/m³ Udpumpet: 0,43 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-03-16 00:00:05
Max. Flow: 18,97 m³/h Tidspunkt: 29-03-16 15:08:56

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-03-16 00:00:00
Max. Flow: 9,04 m³/h Tidspunkt: 17-03-16 12:50:12

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -47,73 m Lavest: -51,24 m Sænkning: 3,51 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,29 m Lavest: -53,09 m Sænkning: 4,80 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	97 Timer	1634 Timer
Boring 2:	169 Timer	2573 Timer
Pumpe 1:	353 Timer	7025 Timer
Pumpe 2:	367 Timer	7026 Timer