


Faurbo Vandværk

Måned rapport 10-2015



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.956,4 m³ Måler 1: 1.956,4 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.651,1 m³ Måler 2: 1.651,1 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.259,1 kWh Udpumpet: 1.103,1 kWh
Total: 1,15 kWh/m³ Udpumpet: 0,56 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-10-15 00:00:05
Max. Flow: 14,71 m³/h Tidspunkt: 20-10-15 03:09:37

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-10-15 00:00:00
Max. Flow: 7,94 m³/h Tidspunkt: 14-10-15 19:20:27

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,54 m Lavest: -52,16 m Sænkning: 3,62 m
Boring 2 niveau: Højest: -47,83 m Lavest: -53,97 m Sænkning: 6,14 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	99 Timer	1179 Timer
Boring 2:	161 Timer	1781 Timer
Pumpe 1:	422 Timer	5015 Timer
Pumpe 2:	433 Timer	5052 Timer