

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport April 2023

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2481,43 m ³
Boring 1	1240,86 m ³
Boring 2	1240,57 m ³
TOTAL UDPUMPET	2455,95 m ³
Udpumpning	2455,95 m ³
TOTAL SKYLLEVAND	6,59 m ³
Skyllevand	6,59 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2269 kWh
Delproces / udpumpning	872 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	5 skyl
Filter 2	5 skyl
Filter 3	9 skyl
Filter 4	9 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
1	154 timer
2	153 timer
PUMPER	
1	360 timer
2	360 timer
FILTERMOTOR	
1	307 timer
2	1 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport April 2023

Faurbo Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-48,87 m	-53,28 m	4,40 m	1240,86 m ³
2	-48,89 m	-53,29 m	4,40 m	1240,57 m ³

Fordeling for indvundet vand



Blue Control®
BC7000