


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 08-2015



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.177,5 m³ Måler 1: 2.177,5 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.881,4 m³ Måler 2: 1.881,4 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.505,9 kWh Udpumpet: 1.155,8 kWh
Total: 1,15 kWh/m³ Udpumpet: 0,53 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-08-15 00:00:05
Max. Flow: 14,69 m³/h Tidspunkt: 21-08-15 03:09:55

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-08-15 01:33:59
Max. Flow: 8,60 m³/h Tidspunkt: 19-08-15 17:00:35

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,39 m Lavest: -52,09 m Sænkning: 3,70 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,95 m Lavest: -53,77 m Sænkning: 4,82 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	112 Timer	984 Timer
Boring 2:	175 Timer	1467 Timer
Pumpe 1:	411 Timer	4188 Timer
Pumpe 2:	450 Timer	4140 Timer