


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 09-2015



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.885,7 m³ Måler 1: 1.885,7 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.605,5 m³ Måler 2: 1.605,5 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.237,7 kWh Udpumpet: 1.103,9 kWh
Total: 1,19 kWh/m³ Udpumpet: 0,59 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-09-15 00:02:40
Max. Flow: 14,91 m³/h Tidspunkt: 13-09-15 03:09:52

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-09-15 00:00:00
Max. Flow: 8,10 m³/h Tidspunkt: 14-09-15 18:12:39

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,39 m Lavest: -52,15 m Sænkning: 3,76 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,95 m Lavest: -53,86 m Sænkning: 4,91 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	96 Timer	1080 Timer
Boring 2:	153 Timer	1620 Timer
Pumpe 1:	405 Timer	4593 Timer
Pumpe 2:	479 Timer	4619 Timer