

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2018

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2803,00 m ³
Indvinding	2803,00 m ³
TOTAL UDPUMPET	2714,70 m ³
Udpumpning	2714,70 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2826 kWh
Delproces / udpumpning	993 kWh



NATFORBRUG

Gennemsnitligt vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00



FILTRE

Filter 1	7 skyl
Filter 2	7 skyl
Filter 3	16 skyl
Filter 4	16 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
1	155 timer
2	187 timer
PUMPER	
1	380 timer
2	364 timer
FILTERMOTOR	
1	342 timer
2	1 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2018

Faurbo Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
1	-49,06 m	-53,99 m	4,93 m	2803,00 m ³
2	-49,36 m	-53,39 m	4,03 m	0,00 m ³

Fordeling for indvundet vand



● Indvinding : 100.0%



Blue Control®
BC7000