


# Faurbo Vandværk

## Månedsrapport 05-2017



## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.217,2 m<sup>3</sup> Måler 1: 2.217,2 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 2.287,7 m<sup>3</sup> Måler 2: 2.287,7 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 2.599,6 kWh Udpumpet: 859,6 kWh  
Total: 1,17 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,39 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-05-17 00:00:07  
Max. Flow: 18,36 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 31-05-17 19:11:12

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-05-17 00:00:00  
Max. Flow: 15,86 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 15-05-17 13:57:11

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,31 m Lavest: -52,56 m Sænkning: 4,25 m  
Boring 2 niveau: Højest: -48,87 m Lavest: -53,83 m Sænkning: 4,95 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 7  
Filter 2: Antal skyl: 10

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	145 Timer	3196 Timer
Boring 2:	226 Timer	5645 Timer
Pumpe 1:	344 Timer	12033 Timer
Pumpe 2:	363 Timer	12041 Timer