


Faurbo Vandværk

Måned rapport 07-2016



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.381,8 m³ Måler 1: 2.381,8 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.917,3 m³ Måler 2: 1.917,3 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.399,9 kWh Udpumpet: 896,0 kWh
Total: 1,01 kWh/m³ Udpumpet: 0,38 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-07-16 00:00:05
Max. Flow: 14,17 m³/h Tidspunkt: 12-07-16 03:09:36

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-07-16 00:00:00
Max. Flow: 8,23 m³/h Tidspunkt: 04-07-16 14:54:40

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,13 m Lavest: -51,49 m Sænkning: 3,36 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,69 m Lavest: -53,22 m Sænkning: 4,53 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 7
Filter 2: Antal skyl: 6

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	108 Timer	2089 Timer
Boring 2:	239 Timer	3460 Timer
Pumpe 1:	376 Timer	8470 Timer
Pumpe 2:	358 Timer	8452 Timer